



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Jegyzőkönyv
súlyos káresemény elhárítási terv tervgyakorlat ellenőrzéséhez

Készült: 2024. augusztus 29. napján a Víz- Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1., adószáma: 11272292-2-16, cégjegyzékszám: 16-10-001613, a továbbiakban: Ügyfél) Szolnok, Álmos út 97/3 hrsz. telephelyének hivatalos helyiségében.

Tárgy: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 40. § (1) bekezdésében foglaltak ellenőrzése.

Az ellenőrzött telephely (Ügyfél) adatai:

A telephelyet üzemeltető gazdálkodó szerv

- megnevezése: **Víz- Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok**
- székhely címe: **5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
- elérhetősége: **+36 70-33-51-382 (állomásvezető, Szolnok)**
- adószáma / cégjegyzék száma: **11272292-2-16, 16-10-001613**

A telephely pontos címe: **5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

A telephely felelős vezetőjének neve, beosztása: **Kovács Zoltán üzemigazgató, 56/516-321**

Az ellenőrzésen jelen vannak:

Hatóság részéről:

JNSZ VMKI
JNSZ VMKI
Szolnok KvK

Hatóság képviselője:

Görög István tű. alezredes
Kontra Szabolcs tű. őrnagy
Pesti Zoltán tű. alez.

Az Ügyfél részéről:

Neve, beosztása: Magyar Péter Gyuláné műszaki igazgató
Születési neve: Bede Marianna
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme, elérhetősége:

A végrehajtott SKET tervgyakorlat fajtája:

Teljes





Részleges

A végrehajtott SKET gyakorlat során feltételezett súlyos baleseti esemény:

Klór hordó rakodás közben leesik, a szelep megsérül, melynek következtében klórgázömlés történik.

A gyakorlat terv szerinti célja:

Veszélyes anyag kikerülése esetén az telep érintett dolgozói ismerjék a káresemény során végrehajtható feladatokat. Ismerjék a jelzés módját a tűzoltók, veszélyeztetettek riasztását.

Ellenőrző hatóság részéről:	 Görög István tű. alez.	 Kontra Szabolcs tű. őrgy.	 Pesti Zoltán tű. alez.		
Jelen lévő más személyek /Hatósági tanú(k)/Ügyfél (képviselője)/	 Magyar Péter Gyuláné				

Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapításai:

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Egyéni felszerelések/Szakfelszerelések		
Az egyéni védőfelszerelések/szakfelszerelések raktári készletének alkalmazhatósága megfelelő	X	
Az egyéni védőeszközök/szakfelszerelések veszély esetén azonnal kioszthatók	X	
A szavatossági idővel rendelkező eszközök szavatossága érvényes	X	
Történt raktári készletben lévő egyéni védőeszközökre/szakfelszerelésekre vonatkozó kiképzés /pl.: légzőkészülék használatára kiképzés/	X	
Utolsó kiképzés ideje:	2024. 08. 15.	





Megjegyzés: A védőeszközök a töltésben dolgozók részére ki vannak osztva, valamint további tartalék eszközök vannak készletben tartva. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó gyakorlati képzés negyedévente történik (2024. 08. 15.). A sűrített levegős készülékek felülvizsgálata 2024. 12. hóig érvényes. A védőruhák érvényessége 2026. 08. hóig megfelelő, a szűrőálcok érvényessége 2025. 03. hóban jár le.

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Vezetési pont		
A VP elhelyezése alkalmas az üzemben kialakult legextrémebb helyzetben való vezetésre is	X	
A VP könnyen megközelíthető	X	
A VP alkalmas az irányító törzs és eszközei befogadására	X	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges híradó eszközökkel	X	
A VP rendelkezik a vezetéshez szükséges informatikai eszközökkel	X	
A rendelkezésre álló informatikai és híradó eszközök működőképese	X	

Megjegyzés: Az irodaépület 24. számú irodahelyisége van kijelölve vezetési pontnak.

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Üzemi híradás, riasztás		
Rendelkeznek a megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges híradó eszközökkel	X	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök technikai alkalmazhatósága megfelelő	-	
A mindennapos használatban <u>nem</u> lévő híradó eszközök veszély esetén azonnal kioszthatók	-	
Rendelkeznek a megjelölt személyek riasztásához szükséges riasztó eszközökkel	X	
Az érintett személyek ismerik az üzemi riasztás rendszerét és jelzéseit	X	
A riasztó eszközök alkalmazását rendszeresen kipróbálják	X	
A riasztó eszközök próbájának gyakorisága:	napi	

Megjegyzés: Az üzemeltető rendelkezik EDR rádióval, amelynek próbájára minden hétfőn sor kerül.

Ellenőrző hatóság részéről:	 Görög István tű. alez.	 Kontra Szabolcs tű. őrgy.	 Pesti Zoltán tű. alez.		
Jelen lévő más személyek /Hatósági tanú(k)/ Ügyfél (képviselője)/	 Magyar Péter Gyuláné				

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők felkészítése		
Rendelkezik az üzem az irányító törzs és a havária /pv szervezetek személyi állományára vonatkozó éves felkészítési tervvel	X	
A felkészítési tervben foglaltak tükrözik a SKET-ben meghatározott feladatokat, erőket és eszközöket	X	
Az üzem rendelkezik a felkészítésekhez szükséges helyiségekkel, kiképzési (egyéni védelmi és szaktechnikai) eszközökkel, anyagokkal és oktatástechnikai eszközökkel	X	

Megjegyzés: A SKET oktatási dokumentáció tartalmazza a felkészítési tervet.

Az ellenőrzés tárgya	Igen	Nem
Az üzemi erők gyakoroltatása		
A gyakorlat során készültek megfelelő, a terv tartalmát tükröző okmányok (elgondolás, levezetési terv stb.)	X	
A gyakorlat során gyakorlásra került a terv minden lényeges eleme (komplex gyakorlatnál)	X	
A gyakorlat során kellő szakszerűséggel alkalmazták az egyéni védőeszközöket, a szaktechnikai eszközöket	X	
Az irányító törzs értékelte a gyakoroltatás eredményét	X	

Megjegyzés: -

Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, megállapítások:

A gyakorlat során az EDR rádió használatával kapcsolatosan felmerült a csatornák közötti váltási nehézség. A hatóság a rádió használatával kapcsolatos szükséges ismereteket átadta az üzemeltető részére.

A gyakorlatot a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő értékelte.

A végrehajtott SKET gyakorlat minősítése:

Megfelelt

Nem megfelelt

Az ügyfél az ellenőrzésen megállapítottakkal kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek. Az EDR rádióval kapcsolatosan ismétlődő oktatást tartunk a kezelők részére.

A jegyzőkönyv a helyszínen tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.

Szolnok, 2024. augusztus 29.

			
Görög István tű. alez.	Kontra Szabolcs tű. őrgy.	Pesti Zoltán tű. alez.	Ügyfél képviselője

A jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél a helyszínen átvette.


Ügyfél képviselője

Készült 2 példányban. (3 oldal)

Melléklet: 1. Tájékoztatás jogokról, kötelezettségekről, adatvédelmi tájékoztató (5 oldal)

Kapják: 1. Irattár (eredetben)





2. Víz- Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok) Személyes átadás

Cím: 5000 Szolnok, József Attila u. 14., 5000 Szolnok PF.: 110.

Telefon: +36(56) 510-165 Fax: +36(56) 420-114

E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: JNSZVMKI (KRID: 106226155)

Ellenőrző hatóság részéről:	 Görög István tű. alez.	 Kontra Szabolcs tű. őrgy.	 Pesti Zoltán tű. alez.		
Jelen lévő más személyek / Hatósági tanú(k) / Ügyfél (képviseelője)	 Magyar Péter Gyuláné				

